

Označení chladicích a klimatizačních zařízení, a tepelných čerpadel z hlediska ochrany klimatu a ozonové vrstvy

Doporučené provedení, odsouhlasené MŽP a SCHKT.

(ver. 05/dobi 22. 2. 2010)

Velikost štítku bude mít takový rozměr, aby velikost jeho písma nebyla menší, než uvedené technické údaje na jiných štítcích zařízení.

Příklady

F-plyny

1. Štítky pro chladiva HFC – F-plyny

1.1 Štítek pro jednosložkové chladivo HFC

Obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu	
chladivo: HFC R 134a	množství v kg: 322,50
doplnění: Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny	

1.2 Štítek pro vícesložkové chladivo HFC

Obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu	
chladivo: HFC R 404A	množství v kg: 322,50
doplnění: Tepelná izolace obsahuje HFC	

Regulované látky

2. Štítky pro chladiva HCFC – regulované látky

2.1 Štítek pro jednosložkové chladivo HCFC

Obsahuje látky poškozující ozonovou vrstvu	
chladivo: HCFC R 22	množství v kg: 322,50
chem. vzorec:	CHCIF₂
doplnění:	

2.2 Štítek pro vícesložkové chladivo HCFC

Obsahuje látky poškozující ozonovou vrstvu	
chladivo: HCFC R 401A	množství v kg: 322,50
chem. vzorec:	R22 CHCIF₂ R152a CHCHF₂ R124 CHCFCF₃
doplnění:	