

## **Řada CHP/MP** (posuvné dveře)

nabízí posuvné izolované dveře pro chladírenské a mrazírenské prostory ve světlých výškách 1800 mm až 3000 mm a šířkách 800 mm až 3000 mm. Dveře jsou vyráběny v pravém i levém provedení.

Křídlo dveří je sendvičové konstrukce z PUR pěny. Tloušťka izolace je 75 mm u chladírenských a 125 mm u mrazírenských dveří. Dveře světlých šířek 800 až 1400 mm jsou standardně osazeny uzavíracím madlem, ostatní velikosti mají uzávěr s tzv. odtrhem v provedení z korozivzdorné oceli. Na přání je možno dveře vybavit zámkem. Všechny dveře se zámkem jsou vybaveny bezpečnostním otevíráním z vnitřního prostoru. Těsnění je vyměnitelné.

Zárubeň je vypěňovaná s nosnou ocelovou konstrukcí, nebo vyrobena z plastových profilů. Tepelné můstky jsou přerušeny plastovou lištou. Mrazírenské dveře jsou vybaveny vyhříváním styku zárubně a křídla.

Posuvné dveře jsou standardně dodávány v provedení se zapuštěným prahem z korozivzdorné oceli a těsněním "do podlahy,,.



Dráha pojezdu je z eloxované duralové slitiny, odolné proti agresivnímu prostředí, u vybraných modelů z korozivzdorné oceli. Kolečka pojezdu jsou z materiálu s vysokou odolností.

Označení CHPR/MPR platí pro dveře s ručním otevíráním křídla.

Označení CHPS/MPS je použito pro dveře se strojním posuvem.

Ve standardním provedení jsou dveře strojním posuvem ovládány dvěma tlačítkovými spínači a dvěma táhly pro obsluhu z vysokozdvíhacích vozíků. Elektrický okruh se napojuje na síť 3x400V/50 Hz. Automatika umožňuje nastavení dokonalé plynulosti rozjezdu dveří.

Bezpečnostní zařízení - křídlo dveří modelů CHPS/MPS je standardně osazeno kontaktní lištou, která zajistí zastavení a reverzaci chodu v případě kdy hrozí sevření osoby nebo předmětu.

## **OSAZENÍ**

Chladírenské a mrazírenské dveře HORÁK je možno instalovat jak do panelové stěny

## **DVEŘÍ**

(sendvič PUR, minerální vlna apod.), tak do stěny izolované klasickým stavebním způsobem. Pro osazení do zdiva jsou na zárubeň montovány kotvící prvky.

